



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕРДЯНСКАЯ ШКОЛА МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

287430, Донецкая Народная Республика, Мангушский м.о., с. Бердянское, ул. Школьная, д. 50,
ОГРН 1229300031993 ИНН 9305001118 e-mail: berdyanskaya.shkola@mail.ru

16.10.2024 № __31__

Прокурору
Мангушского района
советнику юстиции
Д.В.Чехрук

Ответ на представление
Об устранении нарушений федерального законодательства
от 18.09.2024 № 91-1563-24

В ответ на представление Прокуратуры Мангушского района Донецкой Народной Республики о исполнении федерального законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности в ГБОУ «Бердянская школа Мангушского м.о.» сообщаем следующее: комиссия ГБОУ «Бердянская школа Мангушского м.о.» рассмотрела настоящее представление, заслушав по данному вопросу Старшего помощника прокурора Мангушского района Донецкой Народной Республики - Савченко А.Г. на совместном совещании от 10.10.2024г.

Проверкой, проведенной Прокуратурой, совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике и совместно с отделом НД и ПР Мангушского муниципального округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике установлено, что в ГБОУ «Бердянская школа Мангушского м.о.» выявлено ряд нарушений.

В ответ на представление об устранении нарушений федерального законодательства от 18.09.2024 № 91-1563 исх.24 сообщаем о исправлении нарушений и запланированных мероприятиях по устранению нарушений:

- организовано отдельное помещение для разведения дезинфицирующих средств, к которому не имеют доступ дети;
- в медицинском кабинете запланировано подключение централизованного холодного и горячего водоснабжения;
- по результатам антропометрии и данным медосмотров, произведена цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой;
- учебных помещениях устранены дефекты пола (щели);
- на здании школы по периметру установлены лампы;
- запланировано оборудование туалетной комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исправлены и запланированы мероприятия по их устранению:

- запланировано подключить в учреждении сигнал о срабатывании системы АПС в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и в ближайшую пожарную часть;
- запланировано оборудовать устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений;
- запланировано покрытие полов (линолеум 1 и 2 этаж), соответствующие таблице 28 и 29 приложения;
- запланированы работы по установке пожарных извещателей и иных средств обнаружения пожара в защищаемом помещении (помещение подвала);
- декларация пожарной безопасности будет предоставлена после завершения разграничения имущества согласно Дорожной карты по переподчинению дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики. Сроки завершения процедуры разграничения определяет учредитель по поручению Правительства Донецкой Народной Республики;
- запланировано устройство защитного заземление согласно требованиям;
- запланировано установка ограждения здания на кровле, а также установка противопожарных люков 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам;
- на втором эвакуационном выходе обеспечена возможность свободного открытия изнутри без ключа
- устранено складирование мусора, травы и иных отходов. Мусорные баки имеются;

Для устранения всех нарушений, требующих финансирования, начальнику Отдела образования Администрации Мангушского муниципального округа отправлено ходатайство от 14.10.2024г. № 29 о необходимости выделения бюджетного финансирования на устранение следующих нарушений, указанных в Представлении.

Директор



Т.В. Зубко